

प्रेषक,

अग्निशमन अधिकारी
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश.

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक,
सहज इंटरनेशनल स्कूल,
प्लॉट नं.3, ज्ञान खंड-1, इन्दिरापुरम
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश.

पत्रांक यू.पी.एफ.एस./निरी./947 दिनांक 28-07-2021.

महोदय,

आपके संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण किये जाने के अनुरोध के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके संस्थानका अग्नि सुरक्षा की द्रिष्ट से निरीक्षण किया गया तो अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पाई गई जो निम्नांकित है:-

1. अग्निशमन उपकरण ए.बी.सी. टाईप 4 किलो 12 अदद /
2. ब्लट स्टैंड 1 अदद/

उक्त के अतिरिक्त आपको निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैं:-

1. अग्निशमन उपकरण सदैव नियत स्थान पर लगे रहेंगे।
2. विधालय में बाहर निकलने के रास्तो पर EXIT/बाहर लिखकर लगायेंगे।
3. विधालय में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. विधालय में NO Smoking के बोर्ड आवश्यकतानुसार लिखकर लगायेंगे।
5. विधालय में आपातकालीन सेवाओं के नम्बरों की सूचि लिखकर मुख्य स्थान पर लगायेंगे (फायर सर्विस-01234-252495 मो० 9415908699)
6. विधालय में अग्निशमन उपकरणों की रिफरिंग व टेस्टिंग फीस प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय में उचित माध्यम से जमा कराते रहेंगे।
7. विधालय में Emergency plane तैयार रखेंगे।
8. विधालय में विधुत वायरिंग कटी-फटी व लूज न हो। वायरिंग में MCB/ELCB की व्यवस्था रखेंगे।

उपरोक्त सुझावों के साथ आपके संस्थान सहज इंटरनेशनल स्कूल प्लॉट नं.3, ज्ञान खंड-1, इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021-22 का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अग्निशमन अधिकारी

गाज़ियाबाद